

Brannvern og brannvernutstyr en informasjon til alle beboere i ÅPB

I boligselskapet er det installert følgende typer utstyr:
-Brannslange i hver leilighet og røykvarsler.

Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. For større boliger og boliger over flere etasjer anbefales det at man monterer flere røykvarslere og at disse sammenkobles. Bruker har ansvar for vedlikehold og overvåking av røykvarslerne. Vedlikehold er bl.a. testing av at batteriet virker, og at varsleren ellers virker tilfredsstillende.

Boligselskapet Årnes Passasjen Borettslag deler ut nytt batteri til varslerne hvert år. Månedsskifte November Desember.

Beboer selv må sørger for utskiftninger av røykvarslere som er eldre enn 10 år.

Brannslukkingsutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slukkingsutstyr som kan benyttes i alle rom. Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslukkingsutstyret i boenhetene.

Med vedlikehold menes blant:

husbrannslange må følgende sjekkes årlig: at det er tilfredsstillende trykk i slangen, at den er lang nok til å nå alle rommene, at den ikke lekker og kranen ikke er vanskelig å åpne.

Ta kontakt med rørlegger hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannslangen eller i vanntilførselen til slangen.

Rømningsveier

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Hver boenhet skal ha tilgang til to uavhengige rømningsveier. Heis regnes ikke som rømningsvei. Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler.

Branninstruks:

Branninstruksen henger på i hver av oppgangene og i inngangene 8 og 10 i kjellerparkeringen.

Sted/dato: 30/10-19

Vennlig hilsen Styret i ÅPB